

Notă informativă

Urmare a parvenirii unor solicitări de clarificare pe marginea caietului de sarcini la achiziția **Lucrări de reparație capitală a garajului-boxă cu înlocuirea acoperișului la baza filialei Nord (licitația nr.158/07-22 din 05.08.2022)**, ÎS”Moldelectrica” aduce la cunoștința potențialilor ofertanți următoarele clarificări:

- p.22 Armarea fundației cu plasă metalică — Care este pasul armaturii? Care este diametrul plasei?
Cite kg de plasă se solicită?
Răspuns: pasul 100x100, diametrul d4mm, 105 kg
- p.28 Cabluri de alimentare cu energie electrică — Câți m de cablu este necesar?
Răspuns: 53 m.
- p.36 Câte kg de plase se solicită?
Răspuns: 289,8 kg
- p.47 Teavă din metal se montează? Concretizați materialul.
Răspuns: Țeavă PE d90
- p.48 Teavă din metal se montează? Concretizați materialul.
Răspuns: Țeavă PP-R d25
- p. 49, 50 și 51 Pentru a monta aceste inele se execută camin de vizitare. Indicați câți m³ se execută.
Răspuns: p.49 – 2,6 m³; p.50 – 0,6 m³; p.51 – 4 m³.